



STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH

WIZ.272.1.0253.2016

Gliwice, dnia 26.04.2016 r.

Wydział Inwestycji
i Zamówień
Publicznych

tel. 032 332 66 51
fax. 032 332 66 47

retargi@starostwo.gliwice.pl

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń WGN – etap I.

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonymi zapytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

1. Rozbieżność pomiędzy przedmiarem a zestawieniem materiałowym (zał. Opis techniczny) otóż w przedmiarze napisane jest wyłącznik różnicowo-prądowy P304 25A 30mA szt. 2 natomiast w zestawieniu materiałowym napisane są dwa różne:

Wyłącznik różnicowo-prądowy P304 25A 30mA	Szt. 1
Wyłącznik różnicowo-prądowy P304 40A 30mA	Szt. 1

Dział w przedmiarze „Rozdzielnia parteru – uzupełnienie”
Pozycja: 20 o podstawie: KNNR 5 407-04.

Odpowiedź:

Należy przyjąć wyłączniki różnicowo-prądowe w ilości: 25A-1szt ; 40A -1szt, jak w zestawieniu materiałowym.

Pytanie nr 2:

2. Rozbieżność pomiędzy przedmiarem a zestawieniem materiałowym (zał. Opis techniczny).

Proszę wybrać właściwą puszkę tzn. natynkową z przedmiaru czy podtynkową z opisu technicznego?

Dział w przedmiarze: „Instalacje oświetlenia”

Pozycja: 40 o podstawie: KNNR 5 303-4

Odpowiedź:

Należy przyjąć puszkę podtynkową zgodnie z opisem technicznym.

Starostwo Powiatowe
w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17
44 - 100 Gliwice

tel. 32 332 66 00
fax. 32 231 08 22

sekretariat@starostwo.gliwice.pl

Gminy Powiatu:

Gierałtówce
Knurów
Pilchowice
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice
Toszek
Wielowieś

Pytanie nr 3:

3. Rozbieżność pomiędzy przedmiarem a zestawieniem materiałowym (zał. Opis techniczny).

Proszę wybrać właściwą kategorię kabla transmisyjnego tzn. czy ma to być kabel transmisyjny kat. 6 czteroparowa skrętka kolor żółty

S/FTP z przedmiaru czy Kabel transmisyjny Kat. 7 nr. Ref 032777

S/FTP z opisu technicznego?

Dział w przedmiarze: „Instalacja strukturalna”

Pozycja: 10 o podstawie: KNR 7-08 510-1.

Odpowiedź:

Należy przyjąć kabel transmisyjny Kat.7 nr ref. 0327 77 S/FTP, zgodnie z opisem technicznym.

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU GŁIWICKIEGO**

Jacek Zurecki

Kopia:

a/a

WIZ.KW. 2016

ZASTĘPCA NACZELNIKA

Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

mgr inż. Barbara Ferdynandzka