



STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH

Gliwice, dnia 15.03.2017 r.

Wydział Rozwoju,
Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Promocji

tel. 032 332 66 51
fax. 032 332 66 47

rzetargi@starostwo.gliwice.pl

WSZYSCY WYKONAWCY

Strona internetowa Zamawiającego

Odpowiedzi na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIZ.272.0001.2017 na wykonanie robót budowlanych pod klucz w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałanie 12.2.1 „Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności dot. stolarki okiennej i drzwiowej.

1. W trakcie przygotowywania oferty stwierdzamy, iż istnieją rozbieżności pomiędzy zestawieniem stolarki w przedmiarze a rysunkami A 14 oraz A 15 (nie zgadzają się ilości oraz materiał, z którego mają być wykonane). Prosimy o odpowiedź, według którego dokumentu należy dokonać wyceny.
2. Zgodnie z rysunkiem A 15 należy wycenić między innymi ściankę szklaną w odporności ogniowej EI 60 (oznaczenie D5). W wyniku rozmów z producentami stolarki stwierdzamy, iż nie ma możliwości wykonania takiej ścianki w odporności ogniowej. Można wykonać albo ściankę EI 60 ale w konstrukcji aluminiowej albo ściankę szklaną ale bez odporności ogniowej.

Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. na pyt. 1

Zamawiający po przeprowadzonej analizie informuje, że:

- 1) ulega zmianie obmiar w pozycji 99 przedmiaru robót branży budowlanej, dotyczący okien o symbolu O1:

jest:	1,45*1,22*12	=	26,970
powinno być:	1,45*1,22*10	=	22,475

www.starostwo.gliwice.pl

Starostwo Powiatowe
w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17
44 - 100 Gliwice

tel. 32 332 66 00
fax. 32 231 08 22

sekretariat@starostwo.gliwice.pl

Gminy Powiatu:

Gierałtów
Knurów
Pilechów
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice
Toszek
Wielowieś

- 2) z uwagi na to, że w przedmiarze robót branży budowlanej, poz. 111 oraz poz. 114 dotyczą tego samego rodzaju drzwi o symbolu D4, pozycję nr 114 należy wyzerować (pominąć w obliczeniach),
- 3) drzwi D3''' należy wykonać zgodnie z opisem w poz. nr 110, a drzwi D4 należy wykonać zgodnie z opisem w poz. nr 111, przedmiaru robót branży budowlanej oraz z rysunkami projektu wykonawczego branży budowlanej.

Odp. na pyt. 2

Zamawiający informuje, że ściankę szklaną w odporności ogniowej EI-60 należy wykonać w konstrukcji ramowej aluminiowej.

STAROSTA GLIWICKI

Waldemar Dąbek