



ARUN120L TE4  
 Combi. : ARUN120L TE4  
 Additional refrigerant : 3.70 kg

Communication Line

Breaker (32A)

3/380~415V/50Hz

1Phase, 220~240V, 50Hz / 220V, 60Hz

Breaker(7.9A)

Power Line

ARNU186CFU4

ARNU186CFU4

ARNU186CFU4

ARNU186CFU4

ARNU186CFU4

ARNU186CFU4

# Note :  
 We recommend a bigger size for the curcuit breaker than calculated.

**MAKSTECH**  
 Paweł Boduszek  
 ul. Kosciuszki 1c,  
 pok. 209  
 44 - 100 Gliwice

TEMAT OPRACOWANIA: Klimatyzacja Sali Sesyjnej  
 Starostwa Powiatowego w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17  
 PROJEKTOWAŁ: inż. STANISŁAW BODUSZEK upr. nr 586193  
 mgr inż. PAWEŁ BODUSZEK

TRESC RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I AKPIA  
 BRANŻA: S DATA: 03/2017 FAZA: PBW SKALA: %

NR RYSUNKU: IK-08