

Lp	Poz.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ORAZ MATERIAŁÓW KLIMATYZACJA KOMFORTU					
1	-	Agregat zewnętrzny system VRV typ: np. ARUN120LTE4 Dane techniczne podstawowe: Qch= 33,6 kW Qg= 37,8 kW Qel. 8,51 kW/400 V Hałas 59 dB(A) Czynnik chłodniczy R410a -wraz z systemem sterowania i automatyki -wraz z okablowaniem	Kpl.	1	Np. LG Np. Daikin Np. mitsubishi Electric Lub równoważne
2	-	Klimatyzator wewnętrzny przypodłogowy bez obudowy, przystosowany do zabudowy typ: np. ARNU18GCVU4 Dane techniczne podstawowe: Qch= 5,6 kW, Qg=6,3 kW Qel. 115 W/230 V Hałas 40 dB(A) -wraz z systemem sterowania i-sterownik ścienny -wraz z okablowaniem	Kpl.	6	Np. LG Np. Daikin Np. mitsubishi Electric Lub równoważne
3	-	Kratka nawiewna klimatyzatora Typ: ALE 950x150mm Kratka wywiewna klimatyzatora	kpl	6	Typ handlowy
4		Trójnik systemowy VRV Typ: np. ARBLN01621 <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych</u>	kpl	4	Np. LG Np. Daikin Np. mitsubishi Electric Lub równoważne
5		Trójnik systemowy VRV Typ: ARBLN03321 <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych</u>	kpl	1	Np. LG Np. Daikin Np. mitsubishi Electric Lub równoważne
6		Naczynie do skroplin z blokadą zapachową dn 50 <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych</u>	szt	1	Typ handlowy

Lp	Poz.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent												
7		Pompka skroplin w obudowie do montażu w kolanku dla klimatyzatorów ściennych Typ: SI-10 Pompa SI-10 z otwieranym pływakiem i możliwością czyszczenia, płyta mocująca; przewód zasilający z wtyczką o długości 1,5m: 2 przewody zasilające, 2 przewody styku zabezpieczającego zgodnie z normami francuskimi NC; osłona pompy (zakrzywiona płaska); korytko 80x60 mm o długości 750mm; przewód gumowy o długości 500mm (0 wew. 15 mm) gumowa uszczelka złącza klimatyzatora; pierścienie mocujące; przepust sufitowy; 4 śruby + 4 kołki + 2 podkładki okrągłe. <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych</u>	kpl	6	Typ handlowy												
8		Przewody miedziane (cieczowy oraz gazowy)- połączenie między jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi - miedź twarda lutowana na twardo Kształtki dopasować na montażu Przewody w izolacji AC <table><tr><td>6.35</td><td>Ok.20 mb</td></tr><tr><td>9.52</td><td>Ok.30mb</td></tr><tr><td>12.7</td><td>Ok.40mb</td></tr><tr><td>15.88</td><td>Ok.50mb</td></tr><tr><td>19,52</td><td>Ok.30mb</td></tr><tr><td>28.58</td><td>Ok.30mb</td></tr></table> <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych</u>	6.35	Ok.20 mb	9.52	Ok.30mb	12.7	Ok.40mb	15.88	Ok.50mb	19,52	Ok.30mb	28.58	Ok.30mb	mb		Typ handlowy
6.35	Ok.20 mb																
9.52	Ok.30mb																
12.7	Ok.40mb																
15.88	Ok.50mb																
19,52	Ok.30mb																
28.58	Ok.30mb																

9		Rury PP PN10 lub PEHD 32x2,0 Długość rur i kształtki dopasować na montażu. <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych</u>	mb	35	Typ handlowy
10		Okablowanie -Okablowanie kabel zasilający do jednostki zewnętrznej 5x4,0mm², długość l=50,0mb -Okablowanie kabel zasilający do jednostek wewnętrznych 5x2,5mm², długość l=60mb - Okablowanie kabel sterowniczy 2x0,75mm², długość l=30mb - Zabezpieczenie różnicowo-prądowe C30 i szafa elektryczna - Zabezpieczenie różnicowo-prądowe C20 <u>Uwaga:</u> <u>Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych parametrach technicznych</u>	-	-	Typ handlowy

UWAGA:

ROBOTY BUDOWLANE, POKREWNE ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE UJĘTO W CZĘŚCI KOSZTORYSOWEJ ORAZ W PRZEDMIARACH ROBÓT