

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZECZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KĄTÓW. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE POWINNO BYĆ SPRAWDZONE PRZECZ WYKONAWCĘ POD KĄTEM TECHNOLOGII I MONTAŻU. JEŻELI PRZECZ PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEŻNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIEZWŁOŻNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIAŁÓW LUB TECHNOLOGII ZAWARTYCH W PROJEKCIE MUSZĄ BYĆ WYPRZEDZAJĄCO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZECZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU. INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - RYSUNKOWEJ OPISOWEJ CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ SĄ OBOWIAZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI. ILOŚCI I DŁUGOŚCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SĄ PODANE ORIENTACYJNIE. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLĘDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB EWENTUALNIE NIEUJĘTE. A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIE. PRZY PRZEJŚCIU PRZECZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEŻY STOSOWAĆ GOTOWE ROZWIĄZANIA POSIADAJĄCE ODPORNOŚCI OGNIOWĄ RÓWNIĄ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TEGO ODDZIELENIA.

4.1

63 (47)

130 (116)

STROP:
WŁÓKNINA /FLIZELINA/
np. WELON SZKLANY IKOPAL 120
ZABEZPIECZAJĄCA PRZECZ PYLENIE
+PODESTY SERWISOWE Z OSB NRO
WELNA SKALNA 2x10cm (gęstość 100kg/m2,
klasa reakcji na ogień A1)
PAPA PAROIZOLACYJNA np. DELTA REFLEX
SYSTEM ZAPEW. WYGRÓDZENIE
P.POŻ. REI 60 np. RIGIDUR E25
KERAMZYT 2cm
ISTNIEJ. STROP DREWNIANY

4B

PRÓG DĘBOWY (wys. ~23cm)

20x100cm

ODNOWIENIE SCHODÓW DRABINIASTYCH
DESKI DĘBOWE ZABEZP. P.POŻ.
- PODNIESIENIE O PROJ. 23cm
ZE WZGLĘDU NA OCIEPLENIE STRYCHU

DACH:

DACHÓWKI CERAMICZNE
PODWOJNA KARPÍÓWKA UŁÓŻONA W KORONKĘ
ŁATY POD POKRYCIE DACHOWE I KONTRŁATY
UŁATWIAJĄCE WENTYLACJĘ POŁĄCI DACHOWEJ
WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA
KONSTRUKCJA DACHU
RUSZT WSPORCZYZ ŁAT

STROP:

WŁÓKNINA /FLIZELINA/
np. WELON SZKLANY IKOPAL 120
ZABEZPIECZAJĄCA PRZECZ PYLENIE
+PODESTY SERWISOWE Z OSB NRO
WELNA SKALNA 2x10cm (gęstość 100kg/m2,
klasa reakcji na ogień A1)
PAPA PAROIZOLACYJNA np. DELTA REFLEX
SYSTEM ZAPEW. WYGRÓDZENIE
P.POŻ. REI 60 np. RIGIDUR E25
KERAMZYT 2cm
ISTNIEJ. STROP DREWNIANY

4

WYLOTY KANAŁIZACJI
ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE

B

Atelier

Pracownia projektowa
Katarzyna Grychowska
tel: 509 537 028 e-mail: biuro@atelierkato.pl
40-710 KATOWICE UL. ZIELONOGÓRSKA 15/3

www.atelierkato.pl

Pracownia projektowa
Katarzyna Grychowska
tel: 509 537 028 e-mail: biuro@atelierkato.pl
40-710 KATOWICE UL. ZIELONOGÓRSKA 15/3

Atelier

Pracownia projektowa
Katarzyna Grychowska
tel: 509 537 028 e-mail: biuro@atelierkato.pl
40-710 KATOWICE UL. ZIELONOGÓRSKA 15/3

www.atelierkato.pl

Pracownia projektowa
Katarzyna Grychowska
tel: 509 537 028 e-mail: biuro@atelierkato.pl
40-710 KATOWICE UL. ZIELONOGÓRSKA 15/3

INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KNUROWIE
44-190 KNUROW, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 8	
INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, RENOWACJA ELEWACJI W BUDYNKU WILLI SZPITALA, W KNUROWIE
LOKALIZACJA:	44-190 KNUROW, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 8
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Katarzyna Grychowska 40/08/SLOKK
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Janusz Grychowśki 52/17/4/KC
TEMAT RYSUNKU:	STAN DÓCELOWY RZUT PODDASZA II

NOWE SCHODY DRABINIASTE DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW
I LOKALIZACJI POSADOWIENIA WYŁAZU DACHOWEGO
WYGLĄDEM DOSTOSOWAĆ DO TYCH JUŻ ISTNIEJĄCYCH

STROP:
WŁÓKNINA /FLIZELINA/
np. WELON SZKLANY IKOPAL 120
ZABEZPIECZAJĄCA PRZECZ PYLENIE
+PODESTY SERWISOWE Z OSB NRO
WELNA SKALNA 2x10cm (gęstość 100kg/m2,
klasa reakcji na ogień A1)
PAPA PAROIZOLACYJNA np. DELTA REFLEX
SYSTEM ZAPEW. WYGRÓDZENIE
P.POŻ. REI 60 np. RIGIDUR E25
KERAMZYT 2cm
ISTNIEJ. STROP DREWNIANY

PŁYTY GKf 2x15 mm(REI60)

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

509537