ZAKRES OPRACOWANIA

przełożenie rur zasilających grzejniki c.o.
w bruzdy posadzkowe

Detal A

KS2

22

Montaż do sufitu

60*100 nowe oświetlenie nad stanowiskami

PD22

Likwidacja progu 3cm

Dostosowanie otworu okiennego
do wymiaru drzwi windy

RGP1

LEGENDA:

- S1 Zestaw gniazdowy 4x230V, 2x400V, 1xRJ45, wandaloodporny
- S2 Zestaw gniazdowy 4x230V, 1xRJ45, wandaloodporny
- 2xA Gniazdo wtyczkowe, podwojne, podtynkowe; 16 A; 250 V; IP20
- C Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe; 16 A; 250 V; IP20
- Wypust kablowy jednofazowy
- Rozdzielnica elektryczna
- PD Punkt dostępowy do internetu
- WA Włącznik awaryjny
- WAC Włącznik awaryjny centralny
- KS2 Kaseta sterująca

Detal "A"

KS2: WAC, WA1, WA2, WA3, WA4, WA5, WA6, WA7, WA8

ZAKRES OPRACOWANIA

I PĘTRO

ABC Pracownia Projektowa

ul. Roosevelta 59/11, 41-800 Zabrze, tel. 032-370-22-26, fax. 032-376-43-40, biuro@abecentrum-dom.pl

INWESTOR: Powiat Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Raźniewski	GLK/4700/PWOE/12	
PROJEKTANT			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Szymon Paruch	GLK/4630/POOE/13	

TEMAT: Remont i przebudowa pomieszczeń lekoyjnych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych

ADRES: Zespół Szkół Zawodowych nr 2, 44-196 Knurów, ul. Szpitalna

SKALA	1:50	BRANŻA	INST. ELEKR.
FAZA	PB	DATA	12.2017
SYGNATURA PROJEKTU		NR RYS.	E-103
ZGŁAWA		DATA ZGŁAWY	

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA - PLAN INST. GNIAZD WTYCZKOWYCH