

kol.	nr pom./nazwa	h.pom.	powierzchnia m2	wykończenie
	Schody	213	6,6	plytki ceramiczne
1	Przedsionek	259	1,5	panele MDF
2	WC	260	2,8	plytki ceramiczne
3	Pom. Biurowe	260	12,2	panele MDF
4	Pom. Biurowe	260	12,2	panele MDF
5	Kuchnia Srodkowa	389	20,4	PCV
6	Korytarz	276	22,3	PCV
7	WC męskie	276	5,6	plytki ceramiczne
8	WC damskie	275	6,0	plytki ceramiczne
9	11	277	11,7	PCV
10	12	275	13,7	PCV
11	13	276	19,8	PCV
12	14	275	20,7	PCV
13	15	270	14,8	panele MDF
14	16	274	20,9	panele MDF
15	17	272	9,2	panele MDF
16	Strych (pom. mezystykowe)	-	86,8	-
17	RAZEM	-	287,2	-

UWAGI :

1. Prowadzenie kabli pętlowych natynkowo w kanałach bezbolonowych
2. Główne trasy kablowe prowadzić na wydzielonych kanałach bezbolonowych kablowych
3. Dłg okablowania sygnalizatorów SA-K7 zachować zgodność z E-90.
4. Lokalizację urządzeń pokazać orientacyjnie – bez zachowania skali.
5. Dłg zgłoszenia poprawności działania czujek – należy zachować
6. Numerację urządzeń zgodnie z projektem.
7. Centrala DF 600 na drodze programowej nada numery porządkowe – należy oroz stryf pożarowych.
7. Ze względu na charakter budowy wszystkie wymiary, należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyśpnieć i uzgodnić z głównym projektem.
8. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oroz: Prawem Budowlanym
- (Dz. U. 207 poz. 2016 z dñio 07-08-2004).

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	
	czujka optyczna dymu MBP20
	łączny ostrzegacz pożarowy MB313
	nakładnik optyczno – termiczny MBH50
	sygnalizator optyczno-dymowy SA-K7N9
11.	opis elementu pętlowego: nr pętli, nr elementu na pętli
11.1.	opis sygnalizatorów: nr linii, nr elementu
	pión kablowy
	trasa kabla HIKSH 3x2x0,8mm prowadzona w kanałach bezbolonowych 20x16mm
	trasa kabla HD08 2x1,0mm prowadzona zgodnie z E90

MP Miastoprojekt - Gliwice		Nr umowy:		
44-100 GLIWICE, UL. KOŚCIUSZKI 68A, tel. 32-251-45-57		SPRACOWANIE Z O.O.C.		
Zadanie inwest.		Instalacje Przeciwpowozarowe Budynku C		
Starostwo Powiatowego w Gliwicach		Stadium: P.W.		
Treść rys.: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU- SSP		Skala:		
Bud C - PLAN INSTALACJI PARTER		1 : 100		
Funkcja	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data oprac.:
Projektował	mgr inż. Krzysztof Słaimach	137/90		08.2018
Opracował	mgr inż. Danuta Szpetman	SLK6812PWBE/16		Nr rys.: E-01

