

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

C. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp	Wyszczególnienie	Poz. cennika katalog	J.m.	Ilość	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
<u>Oprawy oświetleniowe</u>					
1.	Oprawa dostropowa QUADRA LED 215, 830, 2300 lm, OPAL, P = 19 W + moduł awaryjny, czas autonomii - 1h, P = 2 W, System POINT LED KG ATI		szt.	3	A+AW
2.	Pomiar natężenia oświetlenia		kpl.	1	
3.	Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy				
<u>Przewody – oświetlenie</u>					
1.	Przewód miedziany 1 kV typu N2XH-J 3x1,5		mb.	45	n/t 6 odc.
2.	Rura ochronna giętka karbowana Ø20		mb.	40	n/t 6 odc.
3.	Oznaczniki kablowe		szt.	7	
4.	Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy				
<u>Przewody – zasilanie windy</u>					
1.	Przewód miedziany 1 kV typu N2XH-J 5x16		mb.	58	n/k 1 odc.
2.	Przewód miedziany 1 kV typu N2XH-J 3x2,5		mb.	58	n/k 1 odc.
3.	Oznaczniki kablowe		szt.	7	
4.	Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy				
<u>Doposażenie tabl. elektrycznej – sekcja GLZ/WLZ</u>					
1.	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P / 63 A / D02 - Z-SLS/CB/3		szt.	1	
2.	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P / 63 A / D02 - Z-SLS/CB/1 + element dopasowujący wkładkę D01 - Z-SLS/CB-HF		szt.	1	
3.	Wkładka bezpiecznikowa D02 / gG / 63 A		szt.	3	
4.	Wkładka bezpiecznikowa D01 / gG / 16 A		szt.	1	
5.	Pomiary instalacji elektrycznych		kpl.	1	
6.	Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy				
<u>Instalacja połączeń wyrównawczych</u>					
1.	Linka LY16żo – zielono-żółta		mb.	25	
2.	Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy				
<u>Rozbudowa instalacji odgromowej</u>					
1.	Złącze krzyżowe 4-otworowe OC		szt.	1	
2.	Masz odgromowy aluminiowy z podstawą metalową h = 1,5 m		kpl.	1	
3.	Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn Ø8 dł. 2 m		kpl.	1	
4.	Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy				
<u>Uziom</u>					
1.	Bednarka (stal pomiedziowana) 30x4		mb.	35	
2.	Pomiar uziemienia		kpl.	1	
3.	Materiały drobne wg zapotrzebowania wykonawcy				