

OZNACZENIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRĄD	25 A			10 A	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,0
MOC	P1 = Pmax 15,20 kW			208 W (U _e = 0,6)	200 W (U _e = 1)	200 W (U _e = 1)	200 W (U _e = 1)	200 W (U _e = 1)	200 W (U _e = 1)	500 W (U _e = 1)
PRZEBIÓR	5,10			3,5x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x4
DLUGOŚĆ	45			50	5	5	5	5	5	5
OPIS	Wyłącznik główny tablicy bezpiecznikowej TS	Kontrola napięcia tablicy bezpiecznikowej TS	Ochronki przepięciowe kTC ^o tablicy bezpiecznikowej TS	Oświetlenie SERVEROWNIA, ZAPLECZE	Szafa serwowra nowa	Szafa serwowra istniejąca	rezewa	klimatyzacja 1	klimatyzacja 2	zasilanie tablicy WC

