

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Zasilanie z RG DIAGNOSTYKA kabel YKY 5x35 N PE												
Oznaczenie urządzenia		F1	Q2	Q3	Q4							
Oznaczenie zacisku												
Opis		Zasilanie RIT+UPS	Zasilanie tablicy R1	Zasilanie tablicy R1K								
Moc												
Długość kabla												
Przekrój przewodu		3x16	5x25	5x10								
Typ kabla		NKGKSzo	YKY	YDY								
Typ izolacji kabla												
Szpital w Knurowie Sp z o.o. ul. Niepodległości 8 44-190 Knurów												
Rozdzielnia główna RG1 schemat ideowy					Nr. projektu:		C	F				
					Nr. rysunku:		4		B	E		
					Data:		19.05.2020		Autor:		Łukasz Morsinkowski	
									Nr. akusza:		1 / 1	