

MD	MYJNIA-DEZYNFEKATOR - Gniazdo 230V 16A
PNG	PANEL NADŁÓŻKOWY- GAZY MEDYCZNE - lampa do czytania z łącznikiem, 3x gniazdo 230V IP44, zestaw przyzywowy bezprzewodowy z przycisiem przyłóżkowym na kablu
LZ	LAMPA ZABIEGOWA MEDYCZNA ŚCIENNA LED - 3x gniazdo 230V IP44
KS	KINKIET ŚCIENNY NA WYSIĘGNIKU, REGULOWANY zainstalowany na wsokości 2m - zasilany z obwodu oświetlenia pomieszczenia z łącznikiem na wysokości 1,2m
L	LADA podświetlana - załączana z obwodu oświetlenia pomieszczenia
TV	TELEWIZOR - 2x gniazdo 230V, 1x gniazdo RTV-SAT, 1x gniazdo RJ45 kat 6a
Zek	ZESTAW KOMPUTEROWY
BF	BIURKO Z SZUFLADAMI
	4x gniazdo 230V 16A i 2x RJ45 kat 6a
PEL	3x gniazdo 230V, 3x gniazdo dedykowane 230V, 2x Gniazdo wyrównania potencjału, 2x Gniazdo RJ45 kat. 6a
x1, x2, x3	Zestaw gniazd IP44, 250V, 16A w ramce x1, x2, x3
	Tablica bezpiecznikowa
	Wypust kablowy
	Koryto kablowe elektryczne
	Koryto kablowe teleinformatyczne
	Access Point 2.4/5GHz IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at

Legenda:

Bezprzewodowy system przyzywowy

Panel informacyjny o przywołaniach

Zasilacz stabilizowany 12V DC buforowy
5A 17Ah

Legenda okablowania:

BUS - przewód typu: YnTKSY 2x1mm

przewód zasilający "Z" typu: HDGS 3x2,5mm2

"LP" - Lampka 7 kolory + buzzer

"Psz" - Bezprzewodowy przycisk sznurkowy pociągany

PANEL NADŁÓŻKOWY- GAZY MEDYCZNE - lampa do czytania z łącznikiem, 3x gniazdo 230V 3x Gniazdo 230V dedykowane 2x Gniazdo wyrównania potencjału, zestaw przyzywowy **bezprzewodowy z przycisiem przyłóżkowym na kablu**

MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ NA POTRZEBY SZPITALA W KNUROWIE
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 8, 44-190 KNURÓW

INWESTPROJEKT
KORPORACJA PROJEKTANTÓW
e-mail: info@inwestprojekt.pl www.inwestprojekt.pl
44-151 Gliwice, ul. Dzieczyńskiego 30A, tel. 516 104 294, 501 369 822

PBW	E	03	
faza	branża	nr rys.	
temat projektu	RZUT PARTERU - INSTALACJE TELETECHNICZNE	06.2020	1:50
inwestor	POWIAT GLIWICKI, UL ZYGMUNTA STAREGO 17, 44-100 GLIWICE	data	skala
projektant	mgr inż. Piotr Adamczyk nr upr. SLK/5484/POOE/14	02.2-02 / 2020	
sprawdził	mgr inż. Leszek Tarnogrodzki nr upr. OPL/0310/PWOE/07		
opracowała	inż. Anna Olejnik-Lizak		
program kreśl.	ZWCAD PROFESJONALNA 2019, nr licencji SKAJ-CPNX-3PYB-8YTB-7UX7	nr projektu	