


Oddział chirurgii



Legenda:

Bezprzewodowy system przyzywowy



Panel informacyjny o przywołaniach



Zasilacz stabilizowany 12V DC buforowy
5A 17Ah

Legenda okablowania:

BUS

BUS - przewód typu: YnTKSY 2x1mm

Z

przewód zasilający "Z" typu: HDGS 3x2,5mm2



"LP" - Lampka 7 kolorów + buzzer



"Psz" - Bezprzewodowy przycisk sznurkowy pociągany



PANEL NADŁOŻKOWY- GAZY MEDYCZNE - lampa do czytania z łącznikiem, 3x gniazdo 230V 3x Gniazdo 230V dedykowane 2x Gniazdo wyrównania potencjału, zestaw przyzywowy bezprzewodowy z przyciskiem przyłóżkowym na kablu

MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ NA POTRZEBY SZPITALA W KNUROWIE UL. NIEPODŁĘGOŚCI 8, 44-190 KNURÓW		 KORPORACJA PROJEKTANTÓW e-mail: info@appinvestprojekt.pl www.appinvestprojekt.pl 44-151 Gliwice, ul. Daszyńskiego 506, tel. 516 104 294; 501 369 620	PBW	E	06
			faza	branża	nr rys.
temat projektu	SCHEMAT INSTALACJI PRZYŻYWOWEJ		06.2020		-
inwestor	POWIAT GLIWICKI, UL. ZYGMUNTA STAREGO 17, 44-100 GLIWICE		data		skala
projektant	mgr inż. Piotr Adamczyk nr upr. SLK/5484/POOE/14		02.2-02 / 2020		
sprawdził	mgr inż. Leszek Tarnogrodzki nr upr. OPL/0310/PWOE/07				
opracowała	inż. Anna Olejnik-Lizak				
program kreśl.	ZWCAD PROFESJONALNA 2019, nr licencji SKAJ-CPNX-3PYB-8YTB-7UX7		nr projektu		