konieczne napowietrzenie 2.63m2 + 30% = 3.42m2

drzwi wyposażone w okucie
nie zawężające światło otworu = 120cm

Dokładną lokalizację istniejącego pionu gazów medycznych ustalić na budowie

1.07 brudownik 4,00m² wykładzina
1.08 wc pesonel. 4,74m² wykładzina
1.01 komunikacja 16,80m² wykładzina
1.06 pom. porząd. 1,85m² wykładzina
1.09 komunikacja 12,38m² wykładzina
1.17 komunikacja 24,70m² wykładzina
1.27 izolatka 11,52m² wykładzina
1.28 śluza 2,16m² wykładzina
1.25 sala pacjent. 24,50m² wykładzina
1.26 wc 3,13m² wykładzina
1.24 sala pacjent. 19,95m² wykładzina
1.10 sala pacjent. 22,30m² wykładzina
1.11 gab.zabieg. 16,25m² wykładzina
1.12 sala pacjent. 39,48m² wykładzina
1.13 pom.socjal. 14,37m² wykładzina
1.15 poster.pielęg. 4,51m² wykładzina
1.14 pom.przygot. 3,08m² wykładzina
1.16 magazyn 4,90m² wykładzina
1.18 komunikacja 38,90m² wykładzina
1.23 sala pacjent. 24,60m² wykładzina
1.02 przedsionek 2,15m² wykładzina
1.04 wc nps 5,10m² wykładzina
1.05 kuchnia odd. 15,90m² wykładzina
1.03 łazienka męska 13,70m² wykładzina
1.19 wc odwiedz. 3,34m² wykładzina
1.20 łazienka damska 13,92m² wykładzina
1.22 sala pacjent. 31,90m² wykładzina
1.21 sala pacjent.. 7,30m² wykładzina

Gm.1 Gm.2 Gm.3 Gm.4 Gm.5 Gm.6 Gm.7 Gm.8 Gm.9 Gm.11 Gm.12
Gm.13 Gm.14 Gm.15 Gm.16 Gm.17 Gm.18 Gm.19 Gm.20 Gm.21 Gm.22 Gm.23 Gm.24 Gm.25 Gm.26 Gm.27 Gm.28

3x Cu 10 O₂, V, pow.
3x Cu 20 O₂, V, pow.
3x Cu 16 O₂, V, pow.
3x Cu 12 O₂, V, pow.
Pgi.1
Pgm.2

bezwzględna konieczność przesuwania łóżek do wyjazdu łóżka pod oknem

LEGENDA:

## OZNACZENIA:

INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

- PROJ. INSTALACJA TLENU; RURA MIEDZIANA ZGODNA Z PE-EN 13348
- PROJ. INSTALACJA POWIETRZA; RURA MIEDZIANA ZGODNA Z PE-EN 13348
- PROJ. INSTALACJA PRÓŻNI; RURA MIEDZIANA ZGODNA Z PE-EN 13348

Pgi – ISTN. PION GAZÓW MEDYCZNYCH: TLEN, POWIETRZE, PRÓŻNIA
Pgm – PROJ. PION GAZÓW MEDYCZNYCH: TLEN, POWIETRZE, PRÓŻNIA
GM.. – PROJ. PUNKT POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH

## UWAGI:

1. POZOSTAŁE OZNACZENIA ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
2. SPRAWDZIĆ CZY ŹRÓDŁO ZASILANIA GAZÓW MEDYCZNYCH JEST WYSTARCZAJĄCE DLA NOWYCH PUNKTÓW POBORU

PNG PANEL NADŁÓŻKOWY– GAZY MEDYCZNE
GM GAZY MEDYCZNE

MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ NA POTRZEBY SZPITALA W KNURÓWIE
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 8, 44-190 KNURÓW

INWESTPROJEKT KONSTRUKCJA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

| | | | |
|---|---|---|---|
| PBW | IS | 05 | |
| fazy | branża | nr rys. | |
| temat projektu | RZUT ODDZIAŁ.- GAZY MEDYCZNE | 11.2020 | 1:50 |
| inwestor | POWIAT GLIWICKI, UL. ZYGMUNTA STAREGO 17, 44-100 GLIWICE | data | skala |
| projektant | mgr inż. Dawid Męczarski nr upr. DOŚ/0337/PBS/18 | 02.2-02 / 2020 | |
| sprawdził | | | |
| program kreśl. | ZWCAD PROFESIONALNA 2019, nr licencji SKAJ-CPNX-3PYB-8YTB-7UX7 | nr projektu | |