obudowa do wymiany jednostronna płyta K+G na ruszcie 5cm

półka na brudne baseny i kaczki

szafa na czyste baseny i kaczki

półki na materiały dezynfekcyjne i myjące

drzwi wyposażone w okucie
nie zawężające światło otworu = 120cm

Otworowanie 600x200 3,75m powyżej posadzki zabezpieczyć zgodnie z odpornością pożarową przegrody

Otworowanie 600x200 3,75m powyżej posadzki

Otworowanie 600x200 3,75m powyżej posadzki

Wyjście okablowania z CSP z kondygnacji -p0

1.05 komunikacja 12,38m² wykładzina

Do czujnika po zmianie numeracji 2/037

Do czujnika po zmianie numeracji 2/058

Do czujnika 2/006 po zmianie numeracji 2/029

Do sygnalizatora SA122/1

Kaseta z zamkiem do odblokowania zaczepu ZE (instalacja równoczesna z montażem ZE)

przestrzeń konieczna do wysuwu łóżka pod oknem

przestrzeń konieczna do wysuwu łóżka pod oknem

CSP	centrala systemu sygnalizacji pożarowej
	ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny, wewnętrzny (h=110–160cm)
	czujka wielosensorowa adresowalna: optyczna dymu i ciepła (z gniazdem/podstawą)
	czujka optyczna dymu adresowalna (z gniazdem/podstawą)
	czujka jw. zainstalowana nad sufitem podwieszanym + wskaźnik zadziałania
	wskaźnik zadziałania czujki
I/O	RLV = moduł adresowalny: 1 wyjście przekaźnikowe Imin=1A, 30V + obudowa
I/I	RHV = moduł adresowalny: min. 1 wyjście przekaźnikowe Imin=1A, 30V oraz min. 1 wejście + obudowa
I/I	RHV/D = moduł adresowalny: min. 1 wyjście przekaźnikowe Imin=5A, 230VAC oraz min. 1 wejście + obudowa (np. z szyną DIN)
I/I	I2 = moduł adresowalny: 2 wejścia + obudowa
	NAC = moduł adresowalny do sterowania konwencjonalnymi sygnalizatorami akustycznymi z wejściem do monitorowania zasilacza sygnalizatorów + obudowa
	SA.../... = sygnalizator akustyczny konwencjonalny np. W2 SA–KN5 + puszka W2 PIP–2AN z bezpiecznikiem
	SAOZ = sygnalizator akustyczno–optyczny konwencjonalny zewnętrzny np. W2 SAOZ–Pk

MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ NA POTRZEBY SZPITALA W KNURÓWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 8, 44-190 KNURÓW	INWESTPROJEKT KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE 44-100 Gliwice, ul. Zygmuntowska 17, tel. 32 232 00 00 44-100 Gliwice, ul. Zygmuntowska 5/6, tel. 519 104 244, 501 080 600	PBW	E	04
		faza	branża	nr rys.
temat projektu	RZUT PRZYZIEMIA - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	06.2020		1:50
inwestor	POWIAT GLIWICKI, UL ZYGMUNTA STAREGO 17, 44-100 GLIWICE	data		skala
projektant	mgr inż. Piotr Adamczyk nr upr. SLK/5484/POOE/14	02.1-02 / 2020		
sprawdził	mgr inż. Leszek Tarnogrodzki nr upr. OPL/0310/PWOE/07			
opracowała	inż. Anna Olejnik-Lizak			
program kreśl.	ZWCAD PROFESJONALNA 2019, nr licencji SKAJ-CPNX-3PYB-8YTB-7UX7	nr projektu		