konieczne napowietrzenie 2.63m2 + 30% = 3.42m2

drzwi wyposażone w okucie
nie zawężające światło otworu = 120cm

1.07 brudownik 4,00m² wykładzina
1.08 4,74m² wykładzina
1.01 komunikacja 16,80m² wykładzina
1.06 pom. porząd. 1,85m² wykładzina
1.09 komunikacja 42,38m² wykładzina
1.17 komunikacja 24,70m² wykładzina
1.27 izolatka 11,52m² wykładzina
1.28 śluza 2,16m² wykładzina
1.26 wc 3,13m² wykładzina
1.24 sala pacjent. 19,95m² wykładzina
1.10 sala pacjent. 22,30m² wykładzina
1.11 gab.zabieg. 16,25m² wykładzina
1.12 sala pacjent. 39,48m² wykładzina
1.13 pom.socjal. 14,37m² wykładzina
1.14 pom.przygot. 3,08m² wykładzina
1.15 poster.pieleg. 4,51m² wykładzina
1.16 magazyn 4,90m² wykładzina
1.18 komunikacja 38,90m² wykładzina
1.23 sala pacjent. 24,60m² wykładzina
1.22 sala pacjent. 31,90m² wykładzina
1.21 sala pacjent.. 7,30m² wykładzina
1.20 łazienka 13,92m² wykładzina
1.19 odwiedz. 3,34m² wykładzina
1.03 13,70m² wykładzina męska
1.05 kuchnia Odd. 15,90m² wykładzina
1.04 wc 5,10m² wykładzina
1.02 przedsionek 9,15m² wykładzina

Pco.1 DN16 1020W
HV20-600/400 340W
HV20-600/400 340W
HV20-600/400 340W
Pco.4
HV10-600/900 490W
HV10-600/900 490W
1960W
HV10-600/900 490W
HV10-600/900 490W
Pco.6
Pco.11 DN16
HV10-600/700 390W
780W
HV10-600/700 390W
HV20-600/1000 960W
960W
HV20-600/900 840W
840W
Pco.10
970W
HV20-600/1100 970W
690W
Pco.2 HV20-600/800 690W
1030W
DN16
Pco.3 HV20-600/1000 900W
HV20-600/800 950W
950W
Pco.5
HV20-600/900 830W
1660W
HV20-600/900 830W
Pco.7
700W
HV20-600/800 700W
HV10-600/1400 660W
1980W
Pco.8
DN16
HV10-600/1400 660W
500W
1860W
Pco.9
HV10-600/1400 660W
HV10-600/900 500W
HV20-600/1000 930W
HV20-600/1000 930W
HV20-600/600 515W
HV20-600/600 515W

LEGENDA:

OZNACZENIA:

- PROJ. INSTALACJA ZASILANIA GRZEJNIKÓW
- PROJ. INSTALACJA POWROTU GRZEJNIKÓW
Pco.. - ISTN. PION INSTALACJI CO

Oznaczenia grzejników
typ długość [m]
moc [W]

MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ NA POTRZEBY SZPITALA W KNURÓWIE
UL. NIEPODLEGŁOŚCI, 44-190 KNURÓW

INWESTPROJEKT KOMPANIA PROJEKTANTÓW

		PBW	IS	3
		fAZA	bRANŻA	nr ryS.
temat projektu	RZUT ODDZIAŁ- INSTALACJA CO	11.2020	1:50
inwestor	POWIAT GLIWICKI, UL.ZYGMUNTA STAREGO 17, 44-100 GLIWICE	data	skala
projektant	mgr inż. Dawid Męczarski nr upr. DOŚ/0337/PBS/18	02.2-02 / 2020	
sprawdził			
program kreśl.	ZWCAD PROFESJONALNA 2019, nr licencji SKAJ-CPNX-3PYB-8YTB-7UX7	nr projektu	