

ZARZĄD POWIATU GLIWICKIEGO

Gliwice, dn. 14.04.2021 r.

WIF-RZPO.272.00004.2021

**Wydział Inwestycji,
Funduszy i Zamówień
Publicznych**
tel. 32 332 66 10
fax 32 332 66 47

wif@starostwo.gliwice.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego - Powiatu Gliwickiego – wyjaśnia się treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

**Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy
ul. Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych**

Pytanie 1

W przedmiarze jak i na rysunkach opis opraw jest nie wystarczający aby dokonać dokładnej wyceny, prosimy o podanie mocy, wymiarów, sposobu montażu, kształtu itp.

Odpowiedź

Przykładowe kształty i parametry techniczne opraw oświetleniowych

Lampy sufitowe

- moc: 24W
- zasilanie: 230V, 50Hz
- trwałość: 30000 - 50000h
- materiał: wysokiej jakości metal, tworzywo

Barwy światła do wyboru:

- 2700 – 3200K biała ciepła

Wymiary:

- średnica: 40cm
- grubość / głębokość: 6cm
- lampa okrągła

Sposób montażu:

- parter – kołki montażowe, sufit żelbetowy
- piętro – kołek do płyt gipsowych, sufit podwieszany G-K

Kształt:



Kinkiety łazienkowe

Główny kolor:	biały
Materiał:	STAL LAKIEROWANA
Napięcie zasilania:	230V
Rodzaj żarówki / źródła światła:	E14
Rozmiar:	26 cm
Stopień ochrony:	IP20
Ilość punktów światła:	1
Maksymalna moc na punkt świetlny [W]:	40
Głębokość [cm]:	5

Styl:	Nowoczesny
Montaż:	Ściana (nad lustrem)



Kinkiety zewnętrzne

Styl	Nowoczesny
Kształt	Cylindryczny
Kolor	Antracyt
Materiał	Stal nierdzewna
Ogólne	Głębokość 15 cm - wysokość 14,5 cm - szerokość 6 cm
Wymiary płytki montażowej	Długość 8,5 cm - szerokość 4,5 cm
Opakowania	Wysokość 16,5 cm - długość 6,5 cm - szerokość 9 cm
Ilość źródeł światła	1
Gwint	GU10
Odpowiedni typ źródła światła	LED
Wat	35
Napięcie	220V/230V
Klasa energetyczna	A++

Opcje

Pomieszczenie	Oświetlenie zewnętrzne
Montaż	Ściana
Rodzaj światła	Funkcjonalne, Światło rozproszone



Kinkiety nad łóżkiem

Główny kolor:	czarny
Lampa ze zintegrowanym źródłem światła LED:	Nie
MATERIAŁ:	STAL LAKIEROWANA
Dodatkowe uwagi:	LED READY
Montaż:	Ściana
Napięcie zasilania:	230V
Rodzaj żarówki / źródła światła:	GU10
Styl:	Nowoczesny
Wysokość maksymalna:	45
Stopień ochrony:	IP20
Ilość punktów światła:	1
Maksymalna moc na punkt świetlny [W]:	35
Głębokość [cm]:	40
Inne:	Dodatkowy włącznik (tak)



Kinkiet pod schodami

- Prąd wejściowy: **175-265V AC 50/60Hz**
- Moc: **12W**
- Źródło światła: **Diody SMD**
- Jasność: **840lm (70lm/W)**
- Temperatura światła (CCT): **4000K (Biały neutralny)**
- CRI (Ra): **>80**
- Kąt rozsyłu światła: **160°**
- Materiał wykonania: **Stal (podstawa)+ Tworzywo sztuczne (klosz)**
- Szerokość podstawy: **Ø230mm**
- Wymiary: **Ø260x50 mm**
- Klasa odporności: **IP44**
- Kołki montażowe



Pytanie 2

W przedmiarze instalacji elektrycznych pozycja 11 jest wykonanie zasilania rozdzielni wraz z uzyskaniem dopuszczeń i zezwoleń, prosimy o podanie szczegółów, informacji o wstępnych ustaleniach z Tauron lub ich braku.

Odpowiedź

Projekt wykonany został na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez TAURON, które są załączone w opisie technicznym branży architektonicznej (strona 44-45). Zgodnie z nimi TAURON instaluje złącze w granicy działki skąd zgodnie z projektem wykonujemy przyłącze kablowe do tablicy w budynku. Realizacja zadania nie wymaga uzgodnień i dopuszczeń ze strony TAURON. Potrzebne materiały zostały wydane w przedmiarach.

Pytanie 3

Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zbiornika na ścieki sanitarne tzw. szambo wykonane z PE-HD (polietylen wysokiej gęstości)?

Odpowiedź

Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne (szambo), należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości.

STAROSTA GLIWICKI
Waldemar Dombek

WICESTAROSTA GLIWIC KI
Adam Wojtowicz

WIF-RZPO.KW.00046.2021

Kopia:

WIF-RZPO a/a