

Ilość	Oznaczenie	Typ; dane techniczne
2	QG, Q	Rozłącznik izolacyjny FR304; 400V,63A
3	H1÷3	Lampka sygnalizacyjna L304 niebieska
3	FH1−3	Wyłącznik nadprądowy S301; B6A
1	FO	Wyłącznik różnicowoprądowy 1−faz. P302; 25A, 30mA
1	FO1	Wyłącznik nadprądowy S301; B10A
5	FW1−2,FN1−3	Wyłącznik nadprądowy S301; B10A
1	FG	Wyłącznik różnicowoprądowy 3−faz. P304; 40A, 30mA
6	FG1.1÷3.2	Wyłącznik nadprądowy S301; B16A
1	TP2	Tablica TP2 5x24 moduły, metalowa z kluczem

KONTUR
Bogda Matoga
ul. Architektów 158 b
44 - 151 Gliwice

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUFETU UCZNIOWSKIEGO
NA PRACOWNIĘ NAUKI ZAWODU - TECHNIK LOGISTYK
ZESPÓŁ SZKÓŁ im.J.PADEREWSKIEGO UL.1-go MAJA 21, 44-190 KNURÓW

w ramach zadania inwestycyjnego
"UTWORZENIE PRACOWNI NAUKI ZAWODÓW TECHNIK LOGISTYK I TECHNIK SPAWACZ
W SZKOŁACH POWIATOWYCH"

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS	UPR. NR	TREŚĆ RYSUNKU:	NR RYSUNKU
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA mgr inż. KRZYSZTOF PSTRAŚ		118/77	Tablica TP2 - rozmieszczenie aparatury	2E
			DATA: 07/2020 FAZA: PBW SKALA: -	