

ZESTAWIENIE STOLARKI

ZWSTAWIENIE STORLAKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ	RODZAJ	WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE			
	SYMBOL	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13	
	SCHEMAT:																										
	UWAGI:					- PODCIĘCIE/ KRATKA O MIN. POW.=0,022m2				- DRZWI P-POŻ EI30s		- DRZWI P-POŻ EI30s		- PODCIĘCIE/ KRATKA O MIN. POW.=0,022m2		- SZKLENIE TRANSPARENTNE -DRZWI Z BOCZNYM OKNEM FIX -DRZWI Z GÓRNYM NAŚWIECIEŁEM				- DRZWI P-POŻ EI30s, EI60s		- SZKLENIE TRANSPARENTNE -DŹWIGNIA PANICZNA		- DRZWI P-POŻ EI30s		- SZKLENIE TRANSPARENTNE -DŹWIGNIA PANICZNA - DRZWI P-POŻ EI30s	
	MATERIAŁ:	PŁYCINOWE HPL		PŁYCINOWE HPL		PŁYCINOWE HPL		PŁYCINOWE HPL		PŁYCINOWE HPL		PŁYCINOWE HPL		PŁYCINOWE HPL		ALUMINIOWE		PŁYCINOWE HPL		PŁYCINOWE HPL		ALUMINIOWE		PŁYCINOWE HPL		ALUMINIOWE	
	WYMIAR W ŚWIEŁLE MURU	So	100		120		130		110		135		105		90		300		90		145		250		125		230
		Ho	205		205		205		205		205		205		205		280		205		205		295		205		215
	WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY	S	90		110		120		100		110		80		80		110		80		120		220		100		200
		H	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200
	RODZAJ SKRZYDŁA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	PIĘTRO:	2	-	4	3	-	1	-	3	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PARTER:	7	4	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3	-	-	1	4	2	1	-	1	-	-	
	PRZYZIEMIE:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	

- Drzwi asymetryczne powinny mieć skrzydło czynne o wymiarze przejścia w świetle wynoszące min. 90/200.
- Elementy wyposażenia drzwi (m.in. klamki, samozamykacze itp.) nie powinny zawężać światła przejścia.
- Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych wyposażyć w podcięcie lub kratkę wentylacyjną.
- Drzwi p-poż należy wyposażyć w dźwignię paniczną.
- W drzwiach z przeszkleniem, należy stosować szkło bezpieczne, hartowane - P2.
- Opcjonalnie skrzydła można wyposażyć w wzmocnienie z blachy matowej na szerokość 20 cm w poziomie klamki

RODZAJ		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE – ISTNIEJĄCE		WEWNĘTRZNE – ISTNIEJĄCE	
SYMBOL		D14		D15		D16		O1	
ZWSTAWIENIE STORLAKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ	SCHEMAT:								
	UWAGI:	- SIŁOWNIK - SZKLENIE TRANSPARENTNE -DŹWIGNIA PANICZNA - DRZWI P-POŻ EI30s		- DRZWI P-POŻ EI30s		- DRZWI ISTNIEJĄCE – WYPOSAŻYĆ W SIŁOWNIK -NAPOWIETRZENIE AUTEMATYCZNE		- OKNO P-POŻ EI30s	
	MATERIAŁ:	ALUMINIOWE		PŁYCINOWE HPL		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE	
	WYMIAR W ŚWIEŁLE MURU	So	272		115		230		230
		Ho	215		205		215		215
	WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY	S	110+40		90		200		200
		H	200		200		200		200
	RODZAJ SKRZYDŁA	L	P	L	P	L	P	L	P
	ILÓŚĆ	PIĘTRO:	-	-	-	-	-	-	-
		PARTER:	-	-	-	-	-	-	-
		PRZYZIEMIE:	-	1	-	1	2	-	-

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15 tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388		INWESTOR:		SZPITAL W PYSKOWICACH SP Z O.O.		LOKALIZACJA:		44-120 Pyskowice ul. Szpitalna 2, dz. nr 478/14, 483/14, 477/14		TEMAT:		PFU - Utworzenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Szpitala w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 2		OPRACOWAŁ:		tech. bud. Kinga PAJAŁ		PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Adrian GARCORZ		NAZWA RYSUNKU:		ZESTAWIENIE STOLARKI		NR RYS.: PFU-9		SKALA: ----		DATA: 05.2021	
--	--	-----------	--	---------------------------------	--	--------------	--	---	--	--------	--	--	--	------------	--	------------------------	--	--------------	--	-------------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------	--	-------------	--	---------------	--