

WZ.5595.2.52.2021.ZR

Katowice, 10 grudnia 2021 roku

## POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 869 z późn. zm.), w związku z treścią §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 października 2021 r. złożonego przez Szpital w Pyskowicach sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej w Pyskowicach, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku szpitala zlokalizowanego w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 2, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Sławomira Hetmańczyka oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Marcina Łukacza,

### postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym budynku wymagania bezpieczeństwa pożarowego, zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 (§19 ust. 1), w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wykonania wszystkich zadań zawartych w postanowieniach Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, znak WZ.5595.1.265.2021.ZR, WZ.5595.4.104.2021.ZR i WZ.5595.4.105.2021.ZR z dnia 10 grudnia 2021 roku,
- 2) wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25, w sposób przedstawiony w części opisowej i rysunkowej ekspertyzy,

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.  
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Mirosław Szymon  
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

### Otrzymują:

- 1) Sławomir Hetmańczyk  
ul. Korczaka 6/100  
41-300 Dąbrowa Górnicza (+1 egzemplarz ekspertyzy)

### Do wiadomości:

- 1) KM PSP Gliwice (+1 egz. ekspertyzy)
- 2) KW PSP Katowice WZ - a/a (+1 egz. ekspertyzy)