

-2-  
WZ.5595.4.105.2021.ZR

Katowice, 10 grudnia 2021 roku

## POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735) i art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 869), w związku z zapisami §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 października 2021 r. złożonego przez Szpital w Pyskowicach sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej w Pyskowicach, w sprawie wyrażenia zgody zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dotyczącego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku szpitala zlokalizowanego w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 2, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Sławomira Hetmańczyka oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Marcina Łukacza,

### postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagania zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego zewnętrznego zaopatrzenia w wodę w zakresie odległości hydrantów zewnętrznych od budynku (§10 ust. 6), w sposób zamienny w stosunku do określonego w rozporządzeniu, zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wykonania wszystkich zadań zawartych w postanowieniach wydanych przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, znak WZ.5595.1.265.2021.ZR i WZ.5595.2.52.2021.ZR i WZ.5595.4.104.ZR z dnia 10 grudnia 2021 roku,
- 2) zapewnienia w odległości do 75m od budynku 3 hydrantów zapewniających wydajność co najmniej 10 dm<sup>3</sup>/s, w miejscach wskazanych w części rysunkowej ekspertyzy,

Pozostałe wymagania, należy spełnić w sposób zgodny z wymienionym na wstępie rozporządzeniem MSWiA.

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107§4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.  
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Mirosław S. KOWALCZAK  
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

### Otrzymują:

- 1) Sławomir Hetmańczyk  
ul. Korczaka 6/100  
41-300 Dąbrowa Górnicza (+1 egzemplarz ekspertyzy)

### Do wiadomości:

- 1) KM PSP Gliwice (+1 egz. ekspertyzy)
- 2) KW PSP Katowice WZ - a/a (+1 egz. ekspertyzy)