

Katowice, dn. 10 grudnia 2021 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 735) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 961 z późn. zm.), w związku z treścią §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 października 2021 r. złożonego przez Szpital w Pyskowicach sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej w Pyskowicach, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dotyczącego drogi pożarowej do budynku szpitala zlokalizowanego w Pyskowicach przy ul. Szpitalnej 2, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Sławomira Hetmańczyka oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Marcina Łukacza,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących:

- minimalnej odległości drogi pożarowej od budynku (§12 ust. 2),
- szerokości drogi pożarowej (§13 ust. 1),

w sposób zamienny w stosunku do określonego w rozporządzeniu, zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wykonania wszystkich zadań zawartych w postanowieniach wydanych przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, znak WZ.5595.1.265.2021.ZR i WZ.5595.2.52.2021.ZR i WZ.5595.4.105.ZR z dnia 10 grudnia 2021 roku,
- 2) zapewnienia dostępu do ponad 50% obwodu budynku drogą o szerokości co najmniej 3,8m usytuowaną w sposób wskazany w części rysunkowej opracowania.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107§4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Miróslaw Górniewicz
st. kpt. mgr inż. Miróslaw GÓRNICIEC
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

- 1) Sławomir Hetmańczyk
ul. Korczaka 6/100
41-300 Dąbrowa Górnicza (+1 egzemplarz ekspertyzy)

Do wiadomości:

- 1) KM PSP Gliwice (+1 egz. ekspertyzy)
- 2) KW PSP Katowice WZ - a/a (+1 egz. ekspertyzy)