RZUT PIĘTRA

STREFA POŻAROWA 1

STREFA BEZPIECZNA 3.1

STREFA POŻAROWA 2

STREFA BEZPIECZNA 3.2

STREFA BEZPIECZNA 3.3

WEŁNA MINERALNA

REI120

PRZEKRYCIE DACHU RE 30

WYJŚCIE Z OBIEKTU

EI30 samozamykacz 108 — OZNACZENIA P-POŻ

ZAMUROWANIA

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE

H25 — HYDRANT

Obiekt	Budynki Szpitala Sp. Z o.o. w Pyskowicach przy ul. Szpitalna 2 w Pyskowicach		
Temat	Ekspertyza techniczna w trybie: - § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) - §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719r późniejszymi zmianami) - §8 ust. 3 i §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).		
Opracowali	inż. Sławomir Hetmańczyk rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 546/2011	mgr inż. Marcin Łukacz rzeczoznawca budowlany nr. upr. RZE/OU/0033/14	Skala 1:100
Nazwa rysunku	Rzut piętro I		Nr rys. 4