

kol. pom.	nr.pom./nazwa	H pom.	pow. m2
01	klatka schodowa	388	26.5
02	korytarz	416	44.
03	biuro	420	18.2
04	biuro	418	21.4
05	korytarz	376	9.4
06	klatka schodowa	376	9.
07	WC	328	3.5
08	biuro	375	26.5
09	biuro	376	26.4
10	biuro	420	21.9
11	biuro	377	26.6
12	biuro	417	17.5
13	biuro	421	20.3
14	biuro	418	34.6
15	biuro	420	22.3
16	biuro	416	33.5
17	biuro	420	15.2
18	biuro	420	23.5
19	biuro	420	23.1
20	sala sesyjna	627	130.6
21	biuro	416	32.7
–	RAZEM	–	586.7

OZNACZENIA:

	Czujka multisensorowa z wskaźnikiem zadziałania		sygnalizator akustyczny pętlowy
	Czujka multisensorowa	CSP	centala sygnalizacji pożaru
	ręczny ostrzegacz pożarowy		pion kablowy
	sygnalizator dźwiękowy z puszką PIP-1A		trasa kabla YnTKSY ekw 1x2x0,8mm prowadzona w kanałach PCV 20x16mm
	moduł sterująco-monitorujący		trasa kabla HDGs 2x1,0mm prowadzona zgodnie z E90
	detektory optyczny liniowy ze zwierciadłem / pętlowy		główne trasy kablowe dla SSP

ARINEL Arkadiusz Błaszczyk
43-190 Mikołów, ul. Staromiejska 86/2

Nazwa	Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Lokalizacja	Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
Inwestor	Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
Kondygnacja	Budynek A, piętro +1
Nazwa rysunku	System Sygnalizacji Pożaru
Projektant	mgr inż. Krzysztof Kaszycki
Maj 2023	Skala / Nr rysunku: 3