

kol. pom.	nr.pom./nazwa	H pom.	pow. m2
01	archiwum	246	5,4
02	korytarz	270	6,8
03	korytarz	269	60,9
04	piwnica	263	18,1
05	piwnica	244	15,6
06	piwnica	268	18,3
07	piwnica	273	37,4
08	magazynek	265	7,4
09	przedsionek	219	4,4
10	korytarz	197	9,7
11	magazyn	273	11,1
12	magazyn	269	11,0
12a	archiwum	269	22,0
12b	archiwum	269	10,7
13	piwnica	278	14,6
14	piwnica	272	14,7
15	pod schodami	158–258	20,3
16	mag. mat. przeciwpow.	287	18,3
17	mag. mat. przeciwpow.	271	18,4
18	mag. mat. przeciwpow.	268	16,5
19	piwnica	259	2,1
20	piwnica	–	ok 15,5
21	piwnica	–	ok 5,4
22	węzeł cieplny	–	ok 30,1
23	piwnica	–	ok 9,7
24	piwnica	–	ok 4,7
25	piwnica	–	ok 17,4
26	piwnica	232	ok 2,7
27	piwnica	–	ok 10,7
28	piwnica	–	ok 23,0
–	RAZEM	–	430,2

OZNACZENIA:

	Czujka multisensorowa z wskaźnikiem zadziałania		sygnalizator akustyczny pętlowy
	Czujka multisensorowa	CSP	centala sygnalizacji pożaru
	ręczny ostrzegacz pożarowy		pion kablowy
	sygnalizator dźwiękowy z puszką PIP–1A		trasa kabla YnTKSY ekw 1x2x0,8mm prowadzona w kanałach PCV 20x16mm
	moduł sterująco–monitorujący		trasa kabla HDGs 2x1,0mm prowadzona zgodnie z E90
	detektory optyczny liniowy ze zwierciadłem / pętlowy		główne trasy kablowe dla SSP

ARINEL Arkadiusz Błaszczyk
43–190 Mikołów, ul. Staromiejska 86/2

Nazwa	Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Lokalizacja	Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
Inwestor	Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17, 44–100 Gliwice
Kondygnacja	Budynek A, piwnice
Nazwa rysunku	System Sygnalizacji Pożaru
Projektant	mgr inż. Krzysztof Kaszycki

	Maj 2023	Skala		Nr rysunku	1