

ZARZĄD POWIATU GLIWICKIEGO

Gliwice, dn. 19 czerwca 2023 r.

WIF-RZPO.272.00009.2023

**Wydział Inwestycji,
Funduszy i Zamówień
Publicznych**
tel. 32 332 66 10
fax 32 332 66 47

wif@starostwo.gliwice.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W imieniu Zamawiającego, Powiatu Gliwickiego - działając na podstawie przepisu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśnia się treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Pytanie 1

Proszę o informację czy poz. 10 przedmiaru dotyczy utylizacji czujek jonizacyjnych czy optycznych dymu? Informacja ta jest niezbędna w celu przyjęcia, lub nie przyjęcia kosztów utylizacji zgodnie z cenami Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych i ma znaczący wpływ na całość oferty.

Odpowiedź

W przedmiocie zamówienia brak czujek jonizacyjnych przeznaczonych do utylizacji.

Pytanie 2

W dokumentacji przewidziano montaż 24 szt. sygnalizatorów konwencjonalnych i 26 sztuk sygnalizatorów adresowalnych. W przedmiarze jest montaż 24 sztuk sygnalizatorów adresowalnych. Jakiej ilości i jakich sygnalizatorów należy przyjąć do wyceny?? Prosimy o ewentualną modyfikację przedmiaru robót.

Odpowiedź

W projekcie jest wymiana istniejących sygnalizatorów adresowalnych. Ilość zgodna z rysunkami. Istniejące linie sygnałowe z sygnalizatorami konwencjonalnymi pozostają. Należy je wpiąć w nową centralę. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy.

WICESTAROSTA GLIWICKI
Adam Wojtowicz

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU GLIWICKIEGO**
Józef Kruczek

WIF-RZPO.KW.00071.2023

Kopia: WIF-RZPO a/a