



TABLICA WYŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA TR.WO



Zasiek	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Przekrój (mm ²)	YDY20 4x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 4x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 4x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 4x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 3x1,5
Moc załącznikowa PI (kW)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PI L1 (kW)	0,8			0,8			0,8			0,8		
PI L2 (kW)		0,8			0,8			0,8			0,8	
PI L3 (kW)			0,8			0,8			0,8			0,8
Ps (kW)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Opis	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	Zasilanie OŚWIETLENIE PODSTAWOWE

Tablica wyłączników oświetlenia TR.WO
Przykładowa Elewacja



Obudowa podtylnikowa
Drzwi transparentne z tworzywa
Kolor: RAL 7035
Stopień ochrony IP65
Klasa izolacji II
Prąd znamionowy dla aparatury 63A
Napięcie znamionowe AC400V / 50 Hz
Odporność udarowa IK08

Temat projektu				<div>PROJEKT 3</div> <div>Marek Pelc 44 - 200 Rybnik, ul. Św. Antoniego 1 tel.: 607 29 39 73 e-mail: biuro@projekt3.pl</div>	
HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU					
Adres inwestycji ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice, dz. nr 1402/8					
Inwestor: Powiat Gliwicki ul. Zygmunta Starego 17, 44 -100 Gliwice				Data: 08 MARCA 2024	
Projektował:	Imię i nazwisko / specjalność	Nr upr.	Podpis	Faza/Branża: PT/INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
	mgr inż. Tomasz BIENEK w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	SLK/0996/PWOE/05 SLK/IE/3861/06		Nazwa rysunku: TABLICA WYŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA TR.WO	
Sprawdził:	inż. Andrzej ZIELONKA w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	SLK/1262/POOE/06 SLK/IE/8617/03		Skala:	
				Nr rysunku:	
				% IE.05	