Zacisk	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	
Przekrój (mm2)	YAKXS 4x240	YAKXS 4x240			YKXS3zo 5x35	YKXS3zo 5x16	YKXS3zo 5x10	YKXS3zo 5x10	YKXS3zo 5x16	YKXS3zo 5x16	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	
Moc zainstalowana Pi (kW)	153,2	153,2			75,0 kVar	32,9	24,0	24,0	24,0	24,0	0,5	0,5	
Pi L1 (kW)											0,5		0,5
Pi L2 (kW)													
Pi L3 (kW)													
Ps (kW)	120,0	120,0			75,0 kVar	32,9	24,0	24,0	9,5	24,0	0,5	0,5	
Opis	Zasilanie ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE długość l=~120m	Zasilanie ZESTAW ZŁĄCZOWO -POMIAROWY 1 PP poprzez PWP długość l=~120m	Ochronnik przeciwprzepięciowy Typ 1+2	Lampki sygnalizacyjne napięcia L1, L2, L3	AKTYWNY KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ	Zasilanie PANELE PV	Zasilanie KOCIOŁ ELEKTRYCZNY 24KW	Zasilanie KOCIOŁ ELEKTRYCZNY 24KW	Zasilanie AGREGAT długość l=~90 m	Zasilanie POMPA CIEPŁA	Zasilanie AUTOMATYKA CENTRALI WENTYLACYJNEJ CNW-01 długość l=~10 m	Zasilanie AUTOMATYKA CENTRALI WENTYLACYJNEJ CNW-02 długość l=~40 m	

UWAGI:

1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400 V/ 230 V

3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 44

4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

Temat projektu

HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres inwestycji

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice, dz. nr 1402/8

Inwestor:

Powiat Gliwicki
ul. Zygmunta Starego 17, 44 -100 Gliwice

	Imię i nazwisko / specjalność	Nr upr.	Podpis
Projektował:	**mgr inż. Tomasz BIENEK** w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	SLK/0996/PWOE/05 SLK/IE/3861/06	
Sprawdził:	**inż. Andrzej ZIELONKA** w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	SLK/1262/POOE/06 SLK/IE/8617/03	

PROJEKT 3

Marek Pelc
44 - 200 Rybnik, ul. Św. Antoniego 1
tel.: 607 29 39 73
e-mail: biuro@projekt3.pl

Data: 08 MARCA 2024

Faza/Branża: **PT/INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

Nazwa rysunku: **GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA TG**

Skala: %

Nr rysunku: IE.04/1