

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

W imieniu Zamawiającego, Powiatu Gliwickiego - działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) – wyjaśnia się i zmienia treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Budowa urządzenia dźwigowego zewnętrznego w budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach w ramach projektu „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej z:

„wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie zewnętrznego szybu dźwigowego o konstrukcji stalowej wraz z urządzeniem (dźwig osobowy)”

Na

„wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie zewnętrznego lub wewnętrznego szybu dźwigowego o konstrukcji stalowej wraz z urządzeniem (dźwig osobowy)”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Pytanie 2

1. Jakie wymiary kabiny są wymagane i jaki udźwig? W Polsce przepisy stanowią, że dla osoby na wózku wystarczy kabina 1400x1400, przy udźwigu minimalnym 780 kg. Na rys. „rzut przyziemia” jest wrysowana kabina (wymiarzy prawdopodobnie 1400x1500) oraz na pozostałych (wymiarzy prawdopodobnie 1400x2000). 2. Kabina 1400 x 2000 ma udźwig minimalny 1200 kg. Czy możliwe jest zmniejszenie udźwigu do 1200kg? 3. Proszę podać długość przewodu typu N2XH 5x6 mm² zasilającego szafę sterową. Główna tablica rozdzielcza nie jest uwzględniona na rysunkach.

Odpowiedź:

Zamawiający w projekcie technicznym (I. Część konstrukcyjna, pkt 6 lit. b) zmienia zapis *Specyfikacja techniczna dźwigu Q=1500 kg na Specyfikacja techniczna dźwigu Q=1200 kg* oraz zapis parametru technicznego *udźwig: min 1500 kg na udźwig: min. 1200 kg*. Pozostałe zapisy, w tym wymiary kabiny i szybu, pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunek z oznaczeniem lokalizacji rozdzielni głównej. Ponadto Zamawiający informuje, iż z rozdzielni głównej są wyprowadzone przewody (zasilania dla urządzenia oraz przewód przeznaczony do wpięcia do systemu p.poż. budynku) zlokalizowane w pobliżu zewnętrznej ściany budynku w obszarze planowanej instalacji urządzenia.

WICESTAROSTA GLIWICKI
Paweł Bryła

Załącznik:

- Rysunek z oznaczeniem lokalizacji rozdzielni głównej

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) A/A

Sporządziła:

Anna Milewska-Stempin, Kierownik Referatu w Wydziale Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych,
tel. 32 332 66 07



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie