



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W imieniu Zamawiającego, Powiatu Gliwickiego - działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) – wyjaśnia się treść SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie na potrzeby placówek oświatowych

Pytanie 1

Ze względu na nienajlepszy stan techniczny powierzchni posadzek lastryko, Zamawiający wyrazi zgodę na położenie nowych płytek lastryko w zamian za renowację posadzki zgodnie z wymogami i opisem technicznym dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ułożenie nowych płytek lastryko w zamian za renowację posadzki pod warunkiem, że nie wystąpią różnice poziomów pomiędzy nową a istniejącą posadzką (górny poziom posadzki bez zmian), oraz że ułożenie płytek obejmie całą powierzchnię przewidzianą do renowacji łącznie z klatkami schodowymi.

WICESTAROSTA GLIWICKI

Paweł Bryła

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) A/A

Sporządziła:

Anna Milewska-Stempin, Kierownik Referatu w Wydziale Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych,
tel. 32 332 66 07