

INSTALACJA WYWIEWNA W1

Sys.	Nr.	Szt	Typ	Nazwa	Wymiary															Materiał	Prod.
W1	1	4	GHN736	Higrosterowalna kratka wentylacyjna typ GHN736	d1	125														Aereco	
W1	2	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1 =	125	l1 =	150											ocynk	Ogólne	
W1	3	2	FLEX	Przewód elastyczny flex	d1	125	l =	1000											alumin.	Ogólne	
W1	4	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1 =	125	l1 =	1500													
W1	5	3	K					250													
W1	6	3	TUBE*	Przewód okrągły	d1 =	125	l1 =	250											ocynk	Ogólne	
W1	7	3	VBP	Nasada wentylacyjna niskociśnieniowa typ VBP042 Lmax=400m3/h Z obudową termiczną VBP070 Oraz kompletnym daszkiem przeciwdeszczowym VBP335 i sterowaniem dla trzech nasad	d1 =	160	l1 =	900											ocynk	Aereco	

Uwaga

Przedstawione w okumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały zadaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawcy mogą proponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.